

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 30 A2

Broj artikla: 6442919



Zidna konzola i konzola nosača za srednja opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstoynike!



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6442919
Tip	AW 30 61 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B610mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	154 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,405 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 30 A2

Broj artikla: 6442919



Dimenzije




Dužina	50 mm
Širina	610 mm
Visina	100 mm
Dimenzija A	50 mm
Dimenzija B	610 mm
Dimenzija H	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	3 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	13 mm
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zahtjevi



Dijagram opterećenja konzole AW 30

- Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Parametri opterećenja za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 30

Opterećenje konzole	Maksimalno opterećenje F uk. u kN					
	Dužina konzole u mm					
F kN	100	200	300	400	500	600
3,57	1,66	1,12	0,99	0,76	0,74	0,74
4,76	2,21	1,50	1,32	1,01	0,99	0,99

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!