

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 A2

Broj artikla: 6420637



Zidne i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom za pričvršćivanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka.

Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću vijka sa šestouglo glavom kroz obe stranice nosača. Molimo primeniti odgovarajuće odstoynike.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6420637
Tip	AWG 15 51 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B510mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	65 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,2692 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AWG 15 A2

Broj artikla: 6420637



Dimenzije




Dužina	40 mm
Širina	510 mm
Visina	75 mm
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	510 mm
Dimenzija H	75 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
za širinu maks.	500 mm
za širinu min.	500
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zahtjevi



Dijagram opterećenja konzole tipa AW G 15

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
- 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- 3 Dužina konzole u mm

Parametri opterećenja tipla za zidnu konzolu i konzolu nosača AW G 15

Opterećenje konzole

F kN	Maksimalno opterećenje F uk. u kN					
	Dužina konzole u mm					
	100	200	300	400	500	600
3,57	1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!