Tehnicki list

Jedinica kanala, prazna, uskočna, visina 100-150 mm

Broj artikla: 7424504

Za montažu spremna jedinica kanala sa 3 samouklopna slepa poklopca za sprovođenje kablova, sastoje se od donjeg dela kanala (podno korito sa bočnim i priključnim profilom podne obloge) i poklopca kanala. Podno korito sa vezicama za samokontaktnu montažu pregrada. U obimu isporuke sadržano je 6 pričvrsnih ugaonika sa nivelacijom po visini, 6 vijaka za košuljicu i zaptivke za spojeve poklopaca sa nivelacijom po visini (3 kom. kod jedinica kanala 200 i 300) ili udarne potpore poklopaca: 3 kom. kod širine kanala 400 i 6 kom. kod širine kanala 500 i 600. Poklopac je zašrafljen pre isporuke, uklopni elementi montirani.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7424504
Tip	OKA-W40010050R
Oznaka 1	Podni kanal
Oznaka 2	blanko, uklopno
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2400x400x100
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2,4
Jedinica količine	Metar
Težina	1883,3 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	88,0935 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Jedinica kanala, prazna, uskočna, visina 100-150 mm

Broj artikla: 7424504

Dimenzije



Dužina	2.400 mm
Širina	400 mm

Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	ne
Poklopci	3
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Proj predviđenih ugradnih jedinica	3
Broj spiralnih žlebova	3 St.
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	da
Preklopno pričvršćivanje poklopca	da
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	ne
Namenjeno za elastičnu fugu	ne
Platneni zid	ne
Visina kanala maks.	150 mm
Visina kanala min.	100 mm
Debljina materijala poklopca	4
Minimalna visina betonske košuljice	100
Sa priključnim otvorom	ne
Sa izjednačavanjem potencijala	ne
Sa pregradom	ne
Sa ispustom	da
Montažni otvor	bez
Nivelaciona oblast maks.	150 mm
Nivelaciona oblast min.	100 mm
Poklopac može da se skine	da
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Pričvršćivanje pregrade_brisanje	stecken
Pričvršćivanje pregrade	utaknuti